



УТВЕРЖДЕНО  
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  
от 21 апреля 2015 г. № 237

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  
в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

/ Е.Н. Хараташвили /



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

№ 48.01.04/03-1/1973 « 26 » ноября 20 15 года

**Заявитель:** ООО «Медицинское объединение «ОНА»

**Место нахождения:** юридический адрес: г. Санкт-Петербург, н.р. Фонтанки, д.110,  
фактический адрес: г. Санкт-Петербург, ул.Рижская, д. 12.

**Основание производства экспертизы:** договор на производственный контроль №  
4252-07-15 от 21.01.2015г.

**Дата проведения экспертизы:** с 25.11.15г. по 26.11.2015г.

**Объект экспертизы:** рабочие места медицинского центра ООО «Медицинское  
объединение «ОНА» по адресу: ул.Рижская, д. 12

**Состав экспертных материалов:** Протокол измерения параметров микроклимата  
испытательного лабораторного центра филиала федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в  
Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах № 03-МК-251115-15257 от  
25.11.2015г. (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510294 от «17» июля 2012г.,  
действителен до «17» июля 2017 г.)

**Вопрос, поставленный перед экспертом:** проведение санитарно-эпидемиологической  
экспертизы результатов инструментальных замеров параметров микроклимата на  
соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических нормативов: СанПиН  
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,  
осуществляющим медицинскую деятельность».

**Установлено:** Замеры параметров микроклимата (температура, относительная  
влажность, скорость движения воздуха) проведены 25.11.2015г. помощником врача по  
коммунальной гигиене отделения коммунальной гигиены Филиала № 4 ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Потаповой Г.И. в присутствии  
медицинской сестры медицинского центра ООО «Медицинское объединение «ОНА»  
Сафоновой Л.А. в холодный период года. Отопление - централизованное,

№ А- 0009008

Продолжение: листов 1  
с № Б- 0002693  
по № Б-

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  
в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах,  
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.11, литер А,  
тел. (812) 273-31-05, т/ф (812) 273-59-52

функционирует. Вентиляция – естественная и механическая. На момент проведения измерений вентиляция находится в рабочем состоянии. Измерение температуры воздуха, скорости движения воздуха, относительной влажности проведены в начале, середине, конце рабочей смены при работе сотрудников в характерном режиме. Рабочая поза – стоя, сидя. Окна и двери закрыты. Замеры проведены в соответствии с МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» выборочно - в кабинете № 3- врача-невролога, в процедурном кабинете № 4, в кабинете № 5 врача – гинеколога, в кабинете № 8 - УЗИ медицинского центра ООО «Медицинское объединение «ОНА», расположенного в 1 этаже нежилого здания. Полученные результаты замеров в кабинете № 3- врача-невролога, в процедурном кабинете № 4, в кабинете № 5 врача – гинеколога, в кабинете № 8 - УЗИ в пределах допустимых значений.

#### Заключение:

На основании проведённой санитарно-эпидемиологической экспертизы микроклимат в кабинете № 3- врача-невролога, в процедурном кабинете № 4, в кабинете № 5 врача – гинеколога, в кабинете № 8 - УЗИ медицинского центра ООО «Медицинское объединение «ОНА» соответствует действующим государственным санитарным нормам: СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» по выполненным измерениям.

Эксперт: Врач по коммунальной гигиене  
отделения коммунальной гигиены

В.М. Ткаченко

И.О.Заведующей отделением коммунальной гигиены

Н.А. Вацурина

№ Б- 0002693

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  
в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах,  
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.11, литер А,  
тел. (812) 273-31-05, т/ф (812)273-59-52